

**ECO RAVEN Sp. z o.o.**  
ul. Fabryczna 1 (1)  
66-470 Kostrzyn nad Odrą  
tel. 957524117, fax: 957522026  
NIP 599-316-50-21, Regon 081101790

## **Pytanie 1 do Zapytania ofertowego nr 2/2016**

Opracowanie projektów, budowę i wyposażenie oraz rozruch instalacji technologicznej wytwarzania pary za spalania biomasy drzewnej wraz z infrastrukturą technologiczną, dla Zakładu Produkcji Nośników Energetycznych i Odzysku Energii w Kostrzynie nad Odrą.

1. W dniu 01.03.2016 firma VAS Energy Systems International GmbH zadała pytanie:

„(...) W zapytaniu ofertowym w punkcie 7b) Zamawiający wymaga aby Oferent posiadał doświadczenie w wykonaniu projektu kotła na spalanie biomasy drzewnej o wydajności minimum 18 ton pary/godzinę o parametrach 62 bary i 480 C.

Ponieważ dla elementu instalacji ciśnieniowej kotła nie jest istotne jakie paliwo jest spalane w palenisku kotła zatem proponuję wykreślić słowa „spalanie biomasy drzewnej” oraz zmniejszyć parametry pary do co najmniej 60 barów”.

**W odpowiedzi na zapytanie odpowiadamy.**

pkt 7b o treści “Zamawiający wymaga aby Oferent posiadał doświadczenie w wykonaniu projektu kotła na spalanie biomasy drzewnej o wydajności minimum 18 ton pary/godzinę o parametrach 62 bary i 480 C.”

**zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:**

pkt 7b “Zamawiający wymaga aby Oferent posiadał doświadczenie w wykonaniu projektu kotła na spalanie węgla lub biomasy drzewnej o wydajności minimum 18 ton pary/godzinę o parametrach minimum 60 bara i minimum 480 C.”

**PREZES ZARZĄDU**

*Krzysztof Wojciechowski*