

**PROTOKÓŁ****z otwarcia ofert w sprawie realizacji zamówienia:****„BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI NOŚNIKÓW ENERGETYCZNYCH I ODZYSKU ENERGII”**

1. W dniu 28.02.2020 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Spółki Eco Raven w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Fabrycznej 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej w składzie:

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| - Jarosław Horodyski  | - Przewodniczący Komisji |
| - Waldemar Romanowski | - Członek Komisji        |
| - Łukasz Cieślik      | - Sekretarz Komisji      |

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu na stronie zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności do dnia 28.02.2020 r. do godz. 12:30 uczestniczących w procesie zamówienia, zamieszczonego na stronie internetowej [www.ecoraven.pl](http://www.ecoraven.pl) a także na <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> jako zapytanie ofertowe 1/1/2020.

2. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 28.02.2020 r. do godz. 12:30 wpłynęły 3 oferty firm:

- DP Clean Tech Poland Sp. z o.o., z siedzibą w 28-300 Jędrzejów, ul. Jasionka 96
- Energika Małgorzata Szamałek, Zbigniew Szamałek Sp. Jawna, z siedzibą w Zasutowo ul. Kwiatowa 11, 62-330 Nekla
- HoSt Polska Sp. o.o z siedzibą w 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7

3. Komisja stwierdziła, że do godziny 12:30 dnia 28.02.2020 r. wpłynęło wadium w formie przelewu na wskazane konto przez: firmę Energika Małgorzata Szamałek, Zbigniew Szamałek Sp. Jawna w kwocie 200.000, 00 zł.

4. W sesji otwarcia nie uczestniczyli przedstawiciele wykonawców

5. Na podstawie wymaganego w udziale w postępowaniu wadium, kryterium to spełniła wyłącznie jedna oferta - firma Energika Małgorzata Szamałek, Zbigniew Szamałek Sp. Jawna

6. Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 12.30 w dniu 28.02.2020 r. w siedzibie Spółki Eco Raven w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Fabrycznej 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.

7. Po otwarciu ofert Przewodniczący Komisji podał następujące informacje:


Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Kryterium P1 (oferowana cena netto)				
1.	Energika Małgorzata Szamałek, Zbigniew Szamałek Sp. Jawna Zasutowo ul. Kwiatowa 11, 62-330 Nekla	68.480.000,00 zł				
		Kryterium P2 (Produktywność w punkcie pracy X2)				
		Punkt pracy		X1	X2	X3
		<b>Przepływ pary max 33 t/h</b>		33	33	22
		Ciśnienie wlotowe 6,3 – 7 MPa (g)		6,8	6,8	6,2
		Temperatura wlotowa 480 – 500 °C		480	480	480
		<b>I upust pary t/h</b>		8	6	0
		Ciśnienie pary w upuście 20 bar(g)		20	20	20
		Temperatura °C		338,1	338,1	338,1
		<b>II upust pary t/h</b>		8	3	3
		Ciśnienie pary w upuście 3 bar(g)		2,145	3,386	2,508
		Temperatura °C		157,99	181,89	173,33
		<b>III upust pary t/h</b>		8	5	0
		Ciśnienie pary w upuście 0,2 bar(g)		0,2	0,2	0,2
		Temperatura °C		104,8	104,8	104,8
		<b>Wylot pary t/h</b>		8,73	18,69	18,72
		Temperatura °C		28,7	35	35,1
		Ciśnienie pary wylot 10 kPa(abs)		3,9	5,6	5,7
		<b>Kryterium P_3 – Sprawność energetyczna kotła brutto</b>				
		η ≥89,2%				
<b>Kryterium P_4 – Czas realizacji inwestycji</b>						
t=18 miesięcy						
<b>Kryterium P_5 – Gwarancja na całość instalacji</b>						
36 miesięcy						

8. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert.

9. Na tym protokół zakończono.

Protokołowal:

Łukasz Cieślik



Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jarosław Horodyski

